

Legenda: Typy zařizovacích předmětů a vodovodních baterií určí investor přímo montážní firmě na základě předložených vzorků.

U

Stávající keramické umyvadlo demontovat vč. nástěnné vodovodní baterie a zápachové uzávěrky.
Nově instalovat keramické umyvadlo šířky 600 mm + stojánková páková baterie pouze na studenou vodu s otočným rámečkem, zápachová uzávěrka DN 40 (0,5 m nad podlahou), 1x rohový ventil DN 15 (0,6 m nad podlahou)
Na odpadu bude osazena umyvadlová výpust click-clack. Vzorové zařizovací předměty jsou uvedeny za Technickou zprávou.

ND


Stávající nerezový dřez, dřezový sifon DN 50, stojánková dřezová páková baterie, stávající elektrický bojler 15 l pod dřezem, pojistný ventil DN 15, zpětný ventil DN 15 – z důvodu nových přípojek vody a kanalizace nutno demontovat vč. části kuchyňské linky a po provedení přípojek osadit zpět, 2x nový rohový ventil DN 15

Všechna nová napojení klozetů a vodovodních baterií umyvadel apod. budou provedena přípojovacími hadičkami z nerezového vlnovce z chirurgické oceli typu AISI 316L s ochranným opláštěním.

- splašková kanalizace
- přípojovací a svislé potrubí PP (HT-systém)
- ležaté potrubí v zemi PVC (KG-systém)
- zavěšené potrubí pod stropem, provedeno z odlučného PP potrubí

- ↗ stoupačka nahoru
- ↘ stoupačka dolů
- ↔ průchozí stoupačka
- ↘ stoupačka zakončená v patře
- ↘ stoupačka zakončená podomítkovým přívětrávacím ventilem

UKONČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ KANALIZAČNÍM PŘÍVĚTRÁVACÍM VENTILEM



PODLAHA = 8,970

HIP	VYPRACOVAL		TZB KOMPLET s.r.o. Novoměstská 960, 537 01 Chrudim IČO 288 08 568, www.projekty-chrudim.cz tel.: 602 351 486, tzbkomplet@chrudim.cz	
Ing. Václav Hromek	Ondřej Balihar			
INVESTOR:			FORMÁT	8 A 4
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			DATUM	10/2025
MÍSTO STAVBY: Tyršovo náměstí 250, 537 60 Chrudim			ÚČEL	DPS
OBCHODNÍ AKADEMIE CHRUDIM REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU			MĚŘÍTKO	1: 75
D – Dokumentace objektu D.1.2.2 Zdravotně technické instalace D.1.2.2.2 Výkresová část			Č.ZAKÁZKY	
			ZMĚNA	
			ČÍSLO KOPIE	
KANALIZACE – PŮDORYS 3.NP			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU K4