


**Legenda:** Typy zařizovacích předmětů a vodovodních baterií určí investor přímo montážní firmě na základě předložených vzorků.

**U** Stávající keramické umyvadlo demontovat vč. nástěnné vodovodní baterie a zápachové uzávěrky.  
Nově instalovat keramické umyvadlo šířky 600 mm + stojánková páková baterie pouze na studenou vodu s otočným ramínkem, zápachová uzávěrka DN 40 (0,5 m nad podlahou), 1x rohový ventil DN 15 (0,6 m nad podlahou)  
Na odpadu bude osazena umyvadlová výpust click-clack. Vzorové zařizovací předměty jsou uvedeny za Technickou zprávou.

**ND** Stávající nerezový dřez, dřezový sifon DN 50, stojánková dřezová páková baterie, stávající elektrický bojler 15 l pod dřezem, pojistný ventil DN 15, zpětný ventil DN 15 – z důvodu nových přípojek vody a kanalizace nutno demontovat vč. části kuchyňské linky a po provedení přípojek osadit zpět, 2x nový rohový ventil DN 15

Všechna nová napojení klozetů a vodovodních baterií umyvadel apod. budou provedena přípojkovacími hadičkami z nerezového vinovce z chirurgické oceli typu AISI 316L s ochranným opláštěním.



----- Studená voda, plastové potrubí PPR – PN 10 nálevková izolace tl. viz Technická zpráva  
Potrubí v 1.PP zavěšené pod stropem vést v ocelovém nosném žlábků.

PODLAHA = 8,970

HIP		VYPRACOVAL		TZB KOMPLET s.r.o. Novoměstské 960, 537 01 Chrudim IČO 288 08 568, www.projekty-chrudim.cz tel.: 602 351 486, tzbkomplet@chrudim.cz	
Ing. Václav Hromek		OnďeJ Balihar			
INVESTOR:				FORMÁT	8 A4
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				DATUM	10/2025
MÍSTO STAVBY: Týrsovo náměstí 250, 537 60 Chrudim				ÚČEL	DPS
OBCHODNÍ AKADEMIE CHRUDIM REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU				MĚŘÍTKO	1: 75
				Č.ZAKÁZKY	
D – Dokumentace objektu D.1.2.2 Zdravotně technické instalace D.1.2.2.2 Výkresová část				ZMĚNA	
				ČÍSLO KOPIE	
VODOVOD – PŮDORYS 3.NP				ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
					V4