


POZNÁMKA:


1. STÁVAJÍCÍ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA SE PONECHÁ STÁVAJÍCÍ. POUZE SE PROVEDOU KOMPLETNÍ NOVÉ ROZVODY A NOVÉ NÁPOJENÍ SVÍTEL.
2. SVÍTLIDLA SE MUSÍ VYČISTIT A PŘÍPADNĚ VYMĚNIT POŠKOZENÉ ČÁSTI.
3. POČET SVÍTEL DOPLNIT DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE .

LEGENDA:

- SVĚTELNÝ OBVOD - CYKY 3C-5Cx1,5, CYKY3C2x2,5
SVODY K VYPÍNAČŮM - CYKY 2A x1,5
SVODY K PŘEPÍNAČŮM - CYKY 3A-4A x1,5
OVLADACÍ VEDENÍ PRO TLAČÍTKA CHODBY - CYKY2A x1,5
- NOUZOVÉ SVÍTLIDLO S VLASTNÍM ZDROJEM
PALAS - LED - 11W - 1h - M2 - ST
OVLADÁNÍ SVÍTEL V ŠATNĚ - POHYBOVÉ ČIDLO S KOMBINACÍ PONECHAT STÁVAJÍCÍ
- SPÍNAČ 1.p. 10A/230V POD OMÍTKU, IP20
SPÍNAČ STŘIDAVÝ 1.p. 10A/230V POD OMÍTKU, IP20
- SPÍNAČ 1.p. 10A/230V NA OMÍTKU, IP44
- OVLADÁNÍ OSVĚTLENÍ NA CHODBÁCH - TLAČÍTKO 1/0, IP20
SVÍTLIDLO STÁVAJÍCÍ S VESTAVĚNÝM POHYBOVÝM ČIDLEM

0.000 ≡ STAV . PODLAHA PRÍZEMÍ



 Ing. V. Hronek stavění a projektování	vyraboval	J. Novotný	zak. č.	
	ověřil	Ing. V. Hronek	stávek	DSP+DPS
stavba REKONSTRUKCE ELEKTRONSTALACE A SDELOVACÍCH ROZVODU Obchodní akademie, Týřovo nám. 250, 537 01 Chudim k.ú. Chudim, p.p.č. st. 991	stavěbník	Pardubický kraj	datum	04.2026
	formát	7A4	mřítko	1:100
	část	D.1.2.1.	č. výkresu	E01
	SVĚTELNÝ ROZVOD - 1.PP			