


- POZNÁMKA:**
1. STÁVAJÍCÍ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA SE PONECHÁ STÁVAJÍCÍ. POUZE SE PROVĚDĚJÍ KOMPLETELNÍ NOVE ROZVODY A NOVE NAPAJENÍ SVÍTEL.
 2. SVÍTLIDLA SE MUSÍ VYČISTIT A PŘÍPADNĚ VYMĚNIT POŠKOZENÉ ČÁSTI.
 3. POČET SVÍTEL DOPLNIT DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE .


LEGENDA:

- SVĚTELNÝ OBVOD - CYKY 3C-5CX1,5, CYKY3CX2,5
SVODY K VYPÍNAČŮM - CYKY 2AX1,5
SVODY K PŘEPÍNAČŮM - CYKY 3A-4AX1,5
OVLADACÍ VEDENÍ PRO TLAČÍTKA CHODBY - CYKY2AX1,5
NOUZOVÉ SVÍTLIDLO S VLASTNÍM ZDROJEM
PALAS - LED - 11W - 1h - M2 - ST
STÁVAJÍCÍ ŽÁŘIVKOVÉ SVÍTLIDLO DOPLNĚNÉ NOUZOVÝM MODULEM
SPÍNAČ 1.p. 10A/230V POD OMÍTKU, IP20
SPÍNAČ STRIDANÝ 1.p. 10A/230V POD OMÍTKU, IP20
SPÍNAČ 1.p. 10A/230V NA OMÍTKU, IP44
OVLADÁNÍ OSVĚTLENÍ NA CHODBÁCH - TLAČÍTKO 1/0, IP20

ELEKTRICKÁ SIŤ:
TN - S, 3 N PE, AC, 50Hz, 230/400V
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
VNĚJŠÍ VLVV VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

0,000 ≡ STAV . PODLAHA PŘÍZEMÍ



 Ing. V. Hronek, s.r.o. Ing. V. Hronek, s.r.o.	Vypracoval	J. Novotný	Zak. č.	
	Ověřil	Ing. V. Hronek	Stupeň	DSP+DPS
stavba REKONSTRUKCE ELEKTRONINSTALACE A SPOJOVACÍCH ROZVODŮ Obchodní akademie, Tyřsovo nám. 250, 537 01 Chrudim k.ú. Chrudim, p.p.č. st. 991	Stavebník	Pardubický kraj	datum	04.2026
	formát	7A4	mřítko	1:100
	číslo	D.1.2.1.	č. výkresu	E04
	SVĚTELNÝ ROZVOD - 3NP			