

RM 3	CYKY 50x1,5	Ovládací RM - 3.NP
RM 3	CYKY 38x1,5	Rezerva - 3.NP
RM 3	CYKY 50x16	Kabel. přívod do RM 3 - 3.NP
RM 3	CY10zž	Pospojení rozvaděčů
R3.04	CYKY 50x6	Kabel. přívod do R3.04

R3.06	CYKY 50x6
R3.08	CYKY 50x6
R3.09	CYKY 50x6
RM3.1	CYKY 50x10
RM3.1	CYKY 50x1,5
R3.11	CYKY 50x6
R3.12	CYKY 50x6


**LEGENDA:**


MOTOROVÝ OBVOD  
PŘÍVODY PRO ROZVADĚČE  
OVLÁDACÍ VEDENÍ  
POSPOJENÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ

- POZNÁMKA:**
- Elektronistalace na WC bude ponechána stávající vč. rozvaděče a přívodu.
  - Nefunkční elektronistalace vč. rozvaděčů se zdemontuje  
Na místo zdemontovaných rozvaděčů se osadí typy dle výkres. dokumentace
  - Rozvaděče v učebnách č. 3.01, 3.02, 3.06, 3.08, 3.09 byly osazeny na žádost investora

**ELEKTRICKÁ SIŤ:**  
TN - S, 3 N PE, AC, 50Hz, 230/400V  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
VNĚJŠÍ VLVV VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

0,000 ≡ STAV . PODLAHA PŘÍZEMÍ



 Ing. V. Hromek, s.r.o. Ing. V. Hromek, s.r.o.	Vypracoval	J. Novotný	Zak. č.	
	Ověřil	Ing. V. Hromek	Stupeň	DSP+DPS
stavba REKONSTRUKCE ELEKTRONISTALACE A SPOJOVACÍCH ROZVODŮ k.ú. Chudim, p.p.č. st. 991	Stavebník	Pardubický kraj	datum	04.2026
	formát	7A4	mřítko	1:100
	obsah	MOTOROVÝ ROZVOD - 3.NP	č. výkresu	D.1.2.1. E12